

Energimarknadsinspektionen
Skickas elektroniskt via dinkel

Sollefteå 15 mars 2024

Ansökan om ändring av linjekoncession för 130 kV luftledning mellan Källsjön och Knäsjöberget med anläggningsnummer 10424, Sollefteå kommun Västernorrlands län

Sökande: E.ON Energidistribution AB
Kontaktperson: Hanna Vörman

Ansökan

E.ON Energidistribution AB ansöker om ändring enligt 2 kap. 27 § ellagen (1997:857) för luftledning 130 kV (145 kV konstruktionsspänning) mellan Källsjön och Knäsjöberget. Gällande koncession har anläggningsnummer 10424 och dnr: 2017-100373 hos Energimarknadsinspektionen.

Ändringen innebär att nuvarande sträckning förskjuts i sidled i höjd med Stormyrans skjutfält. Sträckningen ändras från Kalkällberget och ner till ny kopplingspunkt vid Vallån. Tidigare angivet stationsläge vid Källjön utgår.

Bakgrund och syfte

Syftet med ledningen är att ansluta redan tillståndsgiven vindkraft i området. Ändringsansökan för sträckningen genomförs för att undvika Stormyrans skjut- och övningsfältsområde. Koncession erhöles 2018-01-08. Försvarsmakten meddelade i januari 2021 med informationen att riksdagen i december 2020 fattat beslut om att Försvarsmakten ska återinrätta I21 Västernorrlands regemente i Sollefteå och att det därför tillkommit aspekter för myndigheten att beakta gällande ledningarnas dragningar vid skjutfältet. Efter beslutet från regeringen om återetablering har E:ON tillsammans med Fortifikationsverket som fastighetsägare och Försvarsmakten som verksamhetsutövare undersökt möjligheterna till ändringen och landat i det alternativ som nu ansöks.

E.ON lämnade i första läget in en ändringsansökam enligt 2 kap. 28 § ellagen som avslogs pga ändringens omfattning efter överprövning i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (M 5099-22). E.ON ansökte om förhandsmedgivaden för att möjliggöra anslutning av berörda vindparken enligt redan antagen tidsplan och förhandsmedgivande meddelades i ärende 2021-102558.

E.ON Energidistribution AB

Huvudkontor:
205 09 Malmö
www.eon.se

Hanna Vörman
Djupövägen 11
881 31 Sollefteå

Tel 070 252 75 32
Epost hanna.vorman@eon.se

Konc: 6993

2024-101846-0001 2024-03-21

Bankgiro: 5967-4770

Org.Nr: 556070-6060
Säte: Malmö

Samrådsprocessen

Ansökan enligt 2 kap. 27 § ellagen har föregåtts av samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ett undersökningssamråd (enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken) genomfördes under hösten 2023, se bifogad samrådsredogörelse. Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutade 2023-12-18 (Dnr: 10020-2023) att ändringen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En sk. lite MKB har tagits fram i ärendet.

Sträckning och utförande

Ändringen avviker från tidigare beviljad koncessionslinje i höjd med Kalkällberget för att löpa parallellt med Vallån innan ån korsas. Efer korsningen av Vallån ansluts ledningen mot befintlig ledning L122 mellan Hjalta och Kramfors genom en ny kopplingspunkt. Total längd för ändringen är ca 3,7 km och sidoförflyttningen är ca 1,8 km i nordvästlig riktning.

Ändringens utförande kommer vara densamma som angivits i koncessionsansökan med dnr: 2017-100373.

Alternativutredning

E.ON har genomfört en alternativutredning för att undvika en passage av Stormyran enligt Fortifikationsverkets och Försvarens önskemål. Alternativutredningen nyttjade delar av den ursprungliga stråkutredningen från koncessionsansökan 2017, som sedan kompletterades med mer detaljerade stråk utanför Stormyran. Naturvärdes- och fågelinventering utfördes inom försordat stråk.

Miljökonsekvenser och hänsynsåtgärder

E.ON är fortsatt bundna till åtaganden i ärendet genom den ursprungliga koncessionens allmänna villkor. En ändring utgör inget tilläggsbeslut utan en ändring av ursprungligt beslut, härav följer att E.ON är skyldig att följa de åtaganden, både generella och specifika, som beskrivits i ursprunglig ansökan och som E.ON är bundna till genom det allmänna villkoret.

E.ON har i samband med resultatet från genomförda inventeringar åtagit sig att sätta upp fågelavvisare på passagen över Vallån som kan antas fungera som en ledlinje för fågel i området. I och med ändringen kommer passagen över Memyran utgå från sträckningen och således inte uppföras med fågelavvisare.

Berörda fastigheter och rättighetsinnehavare

De fastigheter och rättighetsinnehavare som berörs av de nya ledningarna framgår av fastighetsägarförteckning och förteckning över rättighetsinnehavare som bifogats ansökan. E.ON har ledningsrätt för hela sträckan inklusive ändringen enligt ledningsrättsbeslut av Lantmäteriet (dnr: 2283-2022/37.1).

Övrigt

Ledningen inkl. ändringsstäckan är under uppförande i skrivande stund och är en del av Nässeklustret där fyra olika vindparker ska anslutas mot Nässe station. Nässe station är också under uppförande och utgör en viktig del i regionnätets utbyggnad i området tillsammans med Svk:s nya 400 kV station som etableras i samma område.

Härmed ansöker E.ON om ändring av nätkoncession för 130 kV mellan Källsjön och Knäsjöberget i höjd med Stormyrans skjutfält. Nätkoncession sökes tills vidare.



Hanna Vörman
E.ON Energidistribution AB