



Vattenfall
WSP

Beslut angående miljöpåverkan avseende nätkoncession för linje för två 132 kV-ledningar mellan transformatorstation Söderköping och ledning ML9S6, Söderköpings kommun, Östergötlands län

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärendet

Vattenfall Eldistribution AB avser att bygga två 132 kV-ledningar mellan transformatorstation Söderköping och ledning ML9S6 i Söderköpings kommun. Avsikten med ledningarna är att skapa en högre säkerhet i systemet och möjliggöra kommunens expansionsplaner för Söderköping. Två 132 kV-ledningar planeras att anläggas parallellt på en sträcka av 1,4 km. När det är genomfört kan befintlig 132 kV-ledning rivas och även 45 kV-ledningen ML 212 Eksund-Söderköping cirka 18 km lång. Totalt har åtta sträckningar utretts av Vattenfall.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen uppmantrar Vattenfall att planera ledningen och placera ledningens stolpar så att minsta påverkan sker på känsliga natur- och kulturmiljöer samt jordbruksmarkens arrondering. Länsstyrelsen bedömer att detta är möjligt oberoende vilken av de föreslagna sträckningar som genomförs.

Vattenfall har kunskap om att det finns fornlämningar inom de berörda sträckningarna. När sträckning har valts och större kunskap om stolpplacering finns ska samråd ske med Länsstyrelsen avseende behov av arkeologiska insatser.

Även om ingrepp sker i skogs- och jordbruksmiljöer i anslutning till ny ledningsgata så är det positivt att stora arealer mark kommer att frigöras genom rivning av ML212 samt befintlig 132 kV-ledning. Länsstyrelsen anser att hänsyn behöver tas till de ekar som riskerar att påverkas av de föreslagna sträckningarna.



Länsstyrelsen är positiv till och påpekar vikten av att magnetfältsberäkningar genomförs och att Vattenfall agerar i enlighet med försiktighetsprinciperna avseende magnetfält.

Sammantaget bedöms att inget av alternativen innebär någon betydande miljöpåverkan.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken ska det undersökas om den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Länsstyrelsen fattar beslut om betydande miljöpåverkan (6 kap 26 § miljöbalken). Beslutet är inte överklagningsbart (6 kap 27 § miljöbalken).

Vid beslutet ska hänsyn tas till verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper och lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper (Miljöbedömningsförordning 2017:966 10-13 §§).

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör [REDACTED] med samhällsplanerare [REDACTED] som föredragande. I den slutliga handläggningen har också [REDACTED], Enheten för tillsyn och förorenade områden, [REDACTED], Enheten för naturskydd, [REDACTED], Enheten för plan och kultur och [REDACTED], Enheten för landsbygd deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.