

Tillstånd
Tina Öhman
016-542 91 76
tina.ohman@ei.se

koncessioner.syd@vattenfall.com

2024-02-19

Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er Ansökan om nätkoncession för linje avseende två 52 kV ledningar från Lextorp till Lunden.

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan.

- Ärendet behöver kompletteras med ny koncessionskarta. Detta på grund av att vi inte kan se någon markkabel dragen vid ny station Lunden. Det behövs därför en koncessionskarta där ledningen syns. Om sträckan är för kort för att synas i skala 1:50 000 kan ni skicka in en mer inzoomad karta.
- Redogör vilka höjder kabelstolparna och portalstolparna har. Detta på grund av att ni angivit olika höjder i ansökan. Överstiger stolphöjden 20 meter?

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 11 mars 2024**.

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avvisa ansökan eller avgöra ärendet på befintligt underlag.

Skicka kompletteringen till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 2023-103667 i ämnesraden och skriv att det rör sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

Tina Öhman

2023-103667-0004