

## Förlängd koncession för befintlig 145 kV ledning mellan Back och Töcksfors i Årjängs kommun, Värmlands län

### SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Ansökan om nätkoncession för linje

## Projektorganisation

Ellevio AB  
115 77 Stockholm

Telefonväxel: 08-606 00 00  
Org.nr: 556037-7326

Samordnare tillståndsfrågor: [REDACTED]

### **MKB**

*Sweco Energuide AB*  
*Gjörwellsgatan 22*  
*Box 340 44*  
*100 26 Stockholm*

Uppdragsledare: [REDACTED]  
MKB-handläggare: [REDACTED]

2018-06-08

2018-101804-0001

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Samrådets genomförande .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Yttranden och bemötanden .....</b>	<b>5</b>
3.1	Länsstyrelsen och kommuner	5
3.2	Övriga myndigheter och statliga verk	5
3.3	Företag	6
3.4	Fastighetsägare och allmänhet	6

## 1 Inledning

Syftet med föreliggande samrådsredogörelse är att sammanfatta samtliga yttranden som inkommit under genomfört samråd. Ellevio bemöter de inkomna synpunkterna i denna samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen utgör en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen som i sin tur utgör en del av koncessionsansökan.

## 2 Samrådets genomförande

Ellevio har efter genomförd undersökning gjort en miljöbedömning att en förlängd koncession för befintlig ledning (VL29) inte bör medföra en betydande miljöpåverkan varför ett undersökningssamråd hållits med de särskilt berörda enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) och 6 kap miljöbalken.

Samrådsbrev med inbjudan till samråd skickades brevlades till markägare den 23 januari 2018. Myndigheter, verksamhetsutövare och företag inbjöds till samråd via epost den 24 januari 2018. Samrådsbrev till delägande fastigheter till samfälligheter skickades brevlades den 1 februari 2018. Samrådsunderlaget har även funnits tillgängligt på webbsidan [www.ellevio.se/samrad](http://www.ellevio.se/samrad). Sista svarsdag var 23 februari 2018.

Nedan återfinns en förteckning över särskilt berörda parter med vilka samråd hållits. De synpunkter som framkommit i samrådet, tillsammans med Ellevios avvägningar, ligger sedan till grund för val av förordat alternativ samt för den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökningshandlingarna om nätkoncession för linje.

**Tabell 1. Samrådsparter i föreliggande samråd.**

Myndigheter	Inkom med svar
Länsstyrelsen i Värmlands län	2018-03-02
Årjängs Kommun	2018-02-28
Skogsstyrelsen	2018-03-01
Försvarsmakten HKV	2018-02-19
Trafikverket	2018-01-31
<b>Företag</b>	
Vattenfall Eldistribution AB	2018-02-23
<b>Övriga</b>	
Fastighetsägare, delägande fastigheter i samfälligheter och närboende	2018-02-28 2018-01-29

### 3 Yttranden och bemötanden

#### 3.1 Länsstyrelsen och kommuner

Länsstyrelsen i Värmlands län skriver i yttrande med dnr: 407-765-2018:

Länsstyrelsen har inget att erinra gällande kulturmiljö, planer eller naturmiljö.

Strålning och hälsa:

Två bostäder är belägna inom 20 m från kraftledningen. Länsstyrelsen saknar konsekvensbeskrivning för dessa fastigheter. Beräkningar har gjorts, och anges vara ca 0,1 µT, utifrån ett årsmedelvärde. Länsstyrelsen önskar en mer utvecklad syn på dessa två fastigheter med avseende på magnetfält.

##### *Ellevios bemötande*

Ellevio vill korrigera samrådsunderlaget med avseende på närliggande bostadshus, det var en felskrivning i samrådsunderlaget. Berörda bostadshus på fastigheterna Leverbyn 1:113 och 1:114 återfinns ca 40 m från ledningen. Det hus på fastighet Tvärdalen 1:80, som angavs ligga inom 20 m är i verkligheten en jaktstuga.

I miljökonsekvensbeskrivningen har Ellevio redovisat påverkan på närliggande bostadshus.

Årjängs kommun skriver att de ställer sig positiva till en förlängd koncession för den befintliga ledningen

#### 3.2 Övriga myndigheter och statliga verk

Skogsstyrelsen skriver att de inte har något att erinra.

Trafikverket skriver att den befintliga ledningen korsar E18 som är utpekad som riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken kap 3 § 8. Sträckningen berör även väg 615 och 613 för vilka trafikverket är väghållare. Trafikverket informerar vidare om att eventuella arbeten som påverkar statliga vägar genomförs i enlighet med Trafikverkets gällande föreskrifter och att erforderliga tillstånd då söks. För arbeten inom vägområdet krävs tillstånd från Trafikverket.

Trafikverket har inget att erinra mot att förlängd nätkoncession beviljas förutsatt att ovanstående beaktas.

##### *Ellevios bemötande*

Ellevio noterar Trafikverkets synpunkter.

Försvarsmakten HKV skriver att de inte har något att erinra i ärendet.

### 3.3 Företag

**Vattenfall Eldistribution AB** skriver att de har 12 kV markkablar och nätstationer i området närmast Årjäng. De skriver vidare att Ellevios befintliga 145 kV ledning VL29 korsar en av Vattenfalls 12 kV kablar vid en punkt. Enligt Vattenfalls bedömning påverkas inte deras ledningar av en förlängd koncession för Ellevios 145 kV ledning då ledningarna är befintliga.

#### *Ellevios bemötande*

Ellevio noterar Vattenfall Eldistributions yttrande.

### 3.4 Fastighetsägare och närboende

██████████ fastighetsägare till ██████████, skriver: Som berörd sakägare gällande rubricerad förlängda koncession för befintlig 145 kV ledning, så vill jag meddela att jag inte tillstyrker en förlängning av koncessionen på min fastighet i enlighet med presenterat samrådsförslag. Jag är djup missnöjd med hur Ellevio agerar på elmarknaden samt bristen i hur man hanterar sina kunder på marknaden.

#### *Ellevios bemötande*

Ellevio beklagar att missnöjet är så stort. Ellevio konstaterar att ledningen korsar skogsfastigheten på en sträcka av ca 135 m och påverkar på så vis skogsbruket inom fastigheten. Det finns inget bostadshus inom fastigheten nära ledningen.

**Okänd markägare** ringer och ifrågasätter varför ny koncession måste sökas för en befintlig ledning.

#### *Ellevios bemötande*

Ellevio informerar om den rådande lagstiftningen.