

From: emma.kassfeldteriksson@vattenfall.com <emma.kassfeldteriksson@vattenfall.com>  
To: Ida Strandberg <ida.strandberg@ei.se>  
Subject: VB: Angående: 2023-103318  
Date: 17.05.2024 11:35:30 (+0000)  
Attachments: Begäran om komplettering.pdf (1 page)

Hej Ida!

Jag har tittat på kompletteringen och stämt av internt.

Syftet med ledningen är enbart att överföra utgående produktion från vattenkraftverket till stamnätet. Anledningen att vi ansöker om koncession är för att Vattenfall Eldistribution har tagit över denna ledning från Vattenfall Vattenkraft som inte är ett nätbolag och därmed inte ska äga överföringsledningar. Gällande den andra punkten så ska ingen ombyggnation av aktuell ledning ske som ändrar ledningens funktion.

Du får väldigt gärna ringa tillbaka till mig om du ändå behöver mer uppgifter eller om något är fortsatt otydligt

Med vänliga hälsningar

**Emma Kassfeldt Eriksson**

Tillståndsspecialist

**Mobil:** 070-221 55 74

---

Confidentiality: C2 - Internal

**Från:** diariet@ei.se <diariet@ei.se>

**Skickat:** den 14 maj 2024 15:26

**Till:** .f Registratur Eldistribution (DS-ODD) <registratur.eldistribution@vattenfall.com>; Kassfeldt Eriksson Emma (DS-PRN) <emma.kassfeldteriksson@vattenfall.com>

**Ämne:** Angående: 2023-103318

Hej!

Detta är information i ärende 2023-103318.

Hälsningar

Ida Strandberg

Energimarknadsinspektionen

Bifogade handlingar:

0007 Begäran om komplettering, Utgående, 2024-05-14

2024-05-20

2023-103318-0008

Tillstånd  
Ida Strandberg  
016-542 91 10  
ida.strandberg@ei.se

registratur.eldistribution@vattenfall.com  
koncessioner.norr@vattenfall.com

2024-05-20

2023-103318-0008

## Begäran om komplettering av er ansökan

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gått igenom er Ansökan om nätkoncession för linje för en befintlig 245 kV ledning mellan Ajaure kraftstation och ställverket, NK52 i Ajaure.

Er ansökan behöver kompletteras enligt nedan.

### Teknik

- Enligt 5 § förordningen (2021:808) om nätkoncession att syftet med ledningen ska framgå vid ansökan om nätkoncession för linje. Ei behöver med anledning av detta lagkrav att ni förtydliga vad för syfte själva ledningen är avsedd för.
- Av text och figur i MKB är det svårt att förstå om åtgärden i samband med den nya fördelningsstationen innebär en ändring i ledningens funktion, och även var brytare ska placeras. Därför behöver Ei ett enlinjeschema som förklarar hur kraftverk, transformator, den nya brytaren och fördelningsstationen hänger ihop.

Er komplettering ska ha kommit in till Ei senast **den 4 juni 2024**.

Om ni inte kompletterar er ansökan innan svarstidens utgång kan Ei avvisa ansökan eller avgöra ärendet på befintligt underlag.

Skicka kompletteringen till [diariet@ei.se](mailto:diariet@ei.se). Ange ärendenumret 2023-103318 i ämnesraden och skriv att det rör sig om en komplettering. Ni behöver inte skicka originalet per post.

Hör gärna av er till mig om ni har frågor, exempelvis om hur omfattande kompletteringen behöver vara.

Med vänlig hälsning

Ida Strandberg