RR7320	Fakturerat 2011 av VF-Eldistribution	VF-Eldistr
TN630450	Framräknad efter 2011 års avräkning energivolym är förlusterna ca 19% Den mer troliga förlustsiffran ska vara 6-8%. Förslagsvis används talet 7%. Det vill säga 4,2 Gwh * 50 öre = 2100kkr	Rejlers
RR7324	Avgift till Elsäkerhetsverket. Framgår inte tydligt vilket år som avses med torde vara 2012.	Kaiding (Ola Lundkvist)
RR73120 tom RR73180	Idag finns inte någon tillförlitligt underlag att räkna fram kostnaderna för rad 32-36. Konkursboet finner det lämpligast att upplåta åt EI att beräkna kostnaderna med hjälp lämpliga referensobjekt.	Lars F
Rad 18 flik löpande kostnader	Det upptagna värdet 6000kkr för inventarier (lagervärde) är uppskattat utifrån inköpsvärde. Konkursboet har i dagsläget inte tillgång till inventarierna för att kunna göra en mer noggrann bedömning av värdet. Orsaken är att tvist torde föreligga om äganderätten. Om och vid vilken tidpunkt dessa kan nyttjas i verksamheten går således inte att uttala sig om.	
Rad 3 flik intäkter	Efter den beslutade justeringen, som träder i kraft i september 2012, skulle intäkterna - med motsvarande förbrukning – uppgå till ca 2,3 mkr.	Pite Energi
Allmänt	EI har större erfarenhet och kompetens för att bedöma en intäktram för bolaget i nuläget med hjälp av de uppgifter som lämnas i förslaget och genom att använda ett referensbolag för de uppgifter som saknas. När konkursförvaltningen har förvaltat bolaget under en längre tid kommer faktiskt underlag att i högre utsträckning kunna ligga till grund för en beräkning i de poster som saknas.	