

Bedömning av kvaliteten i nätverksamheten för tillsynsperioden 2012-2015

Vattenfall Eldistribution AB, REL00572

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i det ursprungliga beslutet om fastställande av intäktsram fastställt en normnivå för fyra utvalda kvalitetsindikatorer. Efter tillsynsperiodens slut ska de fastställda normnivåerna jämföras med den faktiska kvaliteten i nätverksamheten för respektive år i tillsynsperioden 2012-2015. Om den faktiska kvaliteten avviker från normnivån ska intäktsramen justeras i enlighet med vad som framgår av Ei:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2011:1) om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet vid fastställande av intäktsram (kvalitetsregleringsföreskriften).

Av ekvation 1 framgår det hur Ei har beräknat kvalitetsjusteringen för företaget:

Ekvation 1

$$Q_y = 0,5 * \frac{E_y}{8760} * \left(\frac{(SAIDI_{oav,norm} - SAIDI_{oav,utfall,y})}{60} * P_{E,oav} + (SAIFI_{oav,norm} - SAIFI_{oav,utfall,y}) * P_{W,oav} + \frac{(SAIDI_{av,norm} - SAIDI_{av,utfall,y})}{60} * P_{E,av} + (SAIFI_{av,norm} - SAIFI_{av,utfall,y}) * P_{W,av} \right)$$

Q_y [kr] = kvalitetsjusteringen under år y .

E_y = årsförbrukningen [kWh].

8760 = antalet timmar under ett år¹.

$P_{E,oav}$ [kr/kWh] = kostnadsparameter för icke-levererad energi för oaviserade avbrott.

$P_{W,oav}$ [kr/kW] = kostnadsparameter för icke-levererad effekt för oaviserade avbrott.

$P_{E,av}$ [kr/kWh] = kostnadsparameter för icke-levererad energi för avisade avbrott.

$P_{W,av}$ [kr/kW] = kostnadsparameter för icke-levererad effekt för avisade avbrott.

Definition av kvalitetsindikatorerna *SAIDI* (genomsnittlig avbrottstid per kund och år) och *SAIFI* (genomsnittlig avbrotsfrekvens per kund och år), hur normnivåer fastställs samt mer detaljerad förklaring till genomförda beräkningar återfinns i rapporten *Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering*, Ei R2010:08.

¹ Ett år antas alltid ha 8760 timmar enligt kvalitetsregleringsföreskriften

Tabell 1 redovisar ingående data till ekvation 1 som använts för att beräkna kvalitetsjusteringen. Sista kolumnen i tabell 1 beräknar delresultat (ett per kvalitetsindikator och år) och tabell 2 redovisar total beräknad kvalitetsjustering för varje år.

Tabell 1 Indata kvalitetsjustering 2012-2015

Kvalitets-Indikator	Fastställd normnivå	År (y)	Kostnadspараметer [kr/kW eller kr/kWh]*	Utfall	Differens [norm]-[utfall]	Medeoeffekt [kW] ($\frac{E_y}{8760}$)	Justerung (delresultat) [tkr]
SAIDlav	53,34	2012	39,54	59,83	-6,49	236 932	-507
		2013	39,53	45,46	7,88	224 720	583
		2014	39,45	32,41	20,93	193 687	1 333
		2015	39,44	45,19	8,15	204 715	548
SAIDloav	207,09	2012	57,62	213,56	-6,47	236 932	-737
		2013	57,59	236,21	-29,12	224 720	-3 141
		2014	57,49	256,40	-49,31	193 687	-4 575
		2015	57,46	327,20	-120,11	204 715	-11 774
SAIFlav	0,55	2012	4,52	0,39	0,16	236 932	88
		2013	4,52	0,25	0,30	224 720	151
		2014	4,51	0,22	0,33	193 687	143
		2015	4,51	0,25	0,30	204 715	139
SAIFloav	3,05	2012	20,34	3,08	-0,03	236 932	-72
		2013	20,33	3,17	-0,12	224 720	-263
		2014	20,29	3,58	-0,53	193 687	-1 051
		2015	20,28	3,88	-0,83	204 715	-1 733

*Kostnadsparametrarna är indexuppräknade från 2003 års prisnivå med konsumenterprisindex (KPI) med basår 1980, årsmedelvärden: 278,1 (2003), 314,20 (2012), 314,06 (2013), 313,49 (2014) och 313,35 (2015).

Tabell 2 Beräknad kvalitetsjustering 2012-2015 i respektive års prisnivå

År (y)	Kvalitetsjustering [tkr] (Q_y)*	Eventuell kommentar**
2012	-1 228	
2013	-2 670	
2014	-4 150	
2015	-12 820	

*Eventuell differens mellan tabell 1 och 2 beror på avrundning.

**Till exempel om justering gjorts med avseende på att kvalitetsjusteringen maximalt får vara $\pm 3\%$ av den årliga intäktsramen.