

Vattenfall Eldistribution AB  
162 87 STOCKHOLM

## Underrättelse avseende redovisningsenhet REL00583

Energimarknadsinspektionen har utifrån den avbrottsstatistik som ni rapporterat in beräknat följande normnivå för fyra utvalda kvalitetsindikatorer. Normnivån kommer slutligen fastställas i samband med ett beslut om intäktsram meddelas för tillsynsperiod 2012-2015 enligt 5 kap. 7 § ellagen (1997:857). Mer information om EI:s kvalitetsreglering under första tillsynsperioden finns i rapporten *Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering EI R2010:08*<sup>1</sup> och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram (EIFS 2011:1)<sup>2</sup> som bifogas i detta brev.

Tabell 1 Normnivå för System Average Interruption Duration Index (SAIDI) och System Average Interruption Frequency Index (SAIFI).

Kvalitetsindikatorer	Normnivå
Aviserade avbrott (SAIDI)	36,17
Oaviserade avbrott (SAIDI)	123,02
Aviserade avbrott (SAIFI)	0,35
Oaviserade avbrott (SAIFI)	1,51

Normnivåerna utgår ifrån nätföretagets antal aviserade och oaviserade avbrott och avbrottstiden i minuter som särskilt inrapporterats för åren 2006-2009. Normnivåerna beräknas genom att ett avbrottsvärde för vart och ett av åren 2006-2009 summeras för SAIDI respektive SAIFI och sedan divideras med fyra.

Tabell 2 Inrapporterade avbrottsvärden för SAIDI

SAIDI	2006	2007	2008	2009
Aviserade avbrott	52,2	39,81	31,86	20,8
Oaviserade avbrott	125,37	177,64	113,07	76,01

<sup>1</sup> <http://www.ei.se/Bibliotek/Rapporter-2010/Kvalitetsbedomning-av-elnat-vid-forhandsreglering/>

<sup>2</sup> <http://www.ei.se/Lagar-och-regler/Energimarknadsinspektionens-foreskrifter/>





Datum  
2011-03-25

Dnr  
2011-101535

Tabell 3 Inrapporterade avbrottsvärden för SAIFI

SAIFI	2006	2007	2008	2009
Aviserade avbrott	0,34	0,51	0,36	0,17
Oaviserade avbrott	1,74	1,63	1,4	1,26

Har ni frågor med anledning av ovanstående underrättelse kan ni kontakta undertecknad Petra Lindmark på 016 - 16 27 15 eller någon av handläggarna på avdelningen för tariff tillsyn på telefon 016 - 16 27 00. Frågor kan ställas även via e-post till: [forhandsreglering\\_el@ei.se](mailto:forhandsreglering_el@ei.se).

Med vänliga hälsningar

Petra Lindmark