



<b>ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN</b>	
Ank.	2019-05-24
Dj/Dnr	

**KLAGANDE**  
Weum Gas AB, 556015-9492

Ombud: Advokaterna Mikael Wärnsby, Madeleine Edqvist och  
Linda Hallberg  
Advokatfirman Lindahl KB

**MOTPART**  
Energimarknadsinspektionen

**ÖVERKLAGAT BESLUT**  
Energimarknadsinspektionens beslut den 14 juni 2018 i ärende med  
diarienummer 2018-100766

**SAKEN**  
Fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen (2005:403) för  
tillsynsperioden 2019–2022

---

## FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

1. Förvaltningsrätten beslutar, med ändring av det överklagade beslutet, att den reglermässiga avskrivningstiden ska vara 90 år för distributionsledningar och 40 år för mät- och reglerstationer vid beräkningen av Weum Gas AB:s intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022.
2. Förvaltningsrätten överlämnar till Energimarknadsinspektionen att beräkna intäktsramen till faktiskt belopp. I enlighet med Weum Gas AB:s yrkande ska intäktsramen inte överstiga 2 044 320 tkr.

## BAKGRUND

Weum Gas AB (Weum), tidigare E.ON Gas Sverige AB, bedriver naturgasverksamhet. Weum har hos Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat förslag till intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022.

Intäktsramen består av två huvuddelar: löpande kostnader och kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna består av kapitalförslitning (avskrivning) och kapitalbindning (avkastning). I målet är fråga om vilken reglermässig avskrivningstid som ska användas för anläggningskategorierna distributionsledningar och mät- och reglerstationer vid beräkning av Weums kapitalförslitning. Kapitalkostnaderna ska fördelas över tiden med en linjär metod och de reglermässiga avskrivningstiderna ska motsvara tillgångarnas ekonomiska livslängd (10 § förordningen [2014:35] om fastställande av intäktsram på naturgasområdet). En anläggnings ekonomiska livslängd ska anses vara uppnådd när drifts- och underhållskostnader inte längre motiverar fortsatt drift av anläggningen, utan är så stora att det i stället är ekonomiskt lönsamt att ersätta anläggningen (Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 427-16).

I det överklagade beslutet fastställde Ei Weums intäktsram till ett lägre belopp än det föreslagna beloppet. Vid beräkningen av intäktsramen fastställde Ei avskrivningstiden för distributionsledningar till 50 år och för mät- och reglerstationer till 20 år.

#### YRKANDEN M.M.

##### **Weum**

Weum yrkar att förvaltningsrätten, med undanröjande av det överklagade beslutet, återförvisar ärendet till Ei för fastställande av intäktsram med tillämpning av

- a) en reglermässig avskrivningstid för distributionsledningar bestämd till 90 år, och
- b) en reglermässig avskrivningstid för mät- och reglerstationer bestämd till 40 år.

Om förvaltningsrätten inte bifaller att avskrivningstiden för distributionsledningar bestäms till 90 år, yrkar Weum att förvaltningsrätten undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Ei för fastställande av intäktsram med tillämpning av en reglermässig avskrivningstid för distributionsledningar bestämd till i vart fall 75 år.

Vid helt eller delvis bifall till yrkandena ovan ska intäktsramen vid en förnyad beräkning under alla förhållanden inte fastställas till ett högre belopp än vad Weum föreslagit för tillsynsperioden, dvs. 2 044 320 tkr.

Weum åberopar rapporterna *Livslängd för Weum Gas AB:s gas-distributionsnät* av ÅF Industry AB, daterad den 19 november 2018, *Livslängd för mät- och reglerstationer installerade i Weum Gas AB:s distributionsnät* av ÅF Industry AB, daterad den 10 december 2018 och *Determination of the Asset Life of Weums Gas Distribution Assets* av DNV GL, daterad den 4 december 2018.

#### Ei

Ei medger Weums förstahandsyrkande och anser att förvaltningsrätten ska upphäva det överklagade beslutet och återförvisa ärendet till Ei för fastställande av ny intäktsram. Ei ska då beräkna intäktsramen med en reglermässig avskrivningstid för distributionsledningar bestämd till 90 år och en reglermässig avskrivningstid för mät- och reglerstationer bestämd till 40 år. Den nya intäktsramen kan efter omprövning dock inte bli större än Weums ansökta intäktsram för tillsynsperioden.

Ei åberopar rapporten *Avskrivningstider i regleringen för naturgasföretag* av Sweco Sverige AB, daterad den 27 mars 2019.

### VAD PARTERNA SAMMANFATTNINGSVIS ANFÖRT

#### **Weum**

Avskrivningstiderna är inte korrekt bedömda i det överklagade beslutet. De av bolaget åberopade rapporterna visar tydligt och klart att den ekonomiska livslängden för distributionsledningar och mät- och reglerstationer är betydligt längre än vad Ei antagit. Rapporterna är framtagna i enlighet med de principer för bedömning av ekonomisk livslängd som framgår av Ei:s rapport (Ei R2014:11) *Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för naturgasföretag* och som fastställts i kammarrättens avgörande i mål nr 427-16. Slutsatserna i de åberopade rapporterna visar att den reglermässiga livslängden och således även den reglermässiga avskrivningstiden är 90–100 år för distributionsledningar och över 40 år för mät- och reglerstationer. För att Weum ska erhålla en korrekt beräknad intäktsram ska avskrivningstiden justeras till 90 år för distributionsledningar och 40 år för mät- och reglerstationer.

#### **Ei**

Efter att ha tagit del av de av Weum åberopade rapporterna har Ei anlitat Sweco för att bl.a. analysera rimligheten i de av Weum föreslagna avskrivningstiderna. Swecos rekommendation till avskrivningstider är 84 år för distributionsledningar och 40 år för mät- och reglerstationer. Ei anser att det är visat att längre avskrivningstider gällande både distributionsledningar och mät- och reglerstationer kan tillämpas än i det överklagade beslutet. Rapporterna visar att avskrivningstiden för distributionsledningar bör ligga någonstans mellan 84 år och 100 år. En avskrivningstid på 90 år framstår därmed som rimligt. Mot bakgrund av rapporterna är det också visat att en avskrivningstid för mät- och reglerstationer om 40 år bör tillämpas.


### SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

De reglermässiga avskrivningstiderna ska enligt Weum rätteligen fastställas till 90 år för distributionsledningar och 40 år för mät- och reglerstationer. Ei medger en sådan ändring av avskrivningstiderna. Förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl att göra någon annan bedömning än den som parterna numera är ense om och som de åberopade rapporterna ger stöd för, dvs. att den reglermässiga avskrivningstiden ska fastställas till 90 år för distributionsledningar och 40 år för mät- och reglerstationer vid beräkningen av Weums intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022.

Att de reglermässiga avskrivningstiderna ska vara längre än vad Ei har beslutat leder till att intäktsramen ska fastställas till ett annat belopp än det som bestämts i det överklagade beslutet. Parterna är överens om att det bör ankomma på Ei att beräkna intäktsramen till faktiskt belopp. Förvaltningsrätten gör även i denna del samma bedömning som parterna. Målet ska därför överlämnas till Ei för sådan beräkning. I enlighet med Weums yrkande ska intäktsramen inte överstiga 2 044 320 tkr.

### HUR MAN ÖVERKLAGAR

Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (FR-03).



Ulf Jonare  
rådman

Föredragande jurist har varit Marie Wickström.



## Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället från beslutets datum. Det gäller om beslutet avkunnades vid en muntlig förhandling, eller om rätten vid förhandlingen gav besked om datum för beslutet.

För part som företräder det allmänna (till exempel myndigheter) räknas tiden alltid från beslutets datum.

Observera att överklagandet måste ha kommit in till domstolen när tiden går ut.

#### Vilken dag går tiden ut?

Sista dagen för överklagande är samma veckodag som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut måndagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in nästa vardag.

### Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att kammarrätten ska

ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.  
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.  
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till förvaltningsrätten. Du hittar adressen i beslutet.

### Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar förvaltningsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till kammarrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning kan även kammarrätten skicka brev på detta sätt.

## Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

### Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer hittar du på första sidan i beslutet.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).