

Datum
2019-04-15

Diarienum
2018-100762, 2018-102305

Er referens
7199-18

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

2019-04-15

2018-102305-0014

Mål 7199-18

Kraftringen Nät AB./. Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har förelagts att yttra sig över Kraftringen nät AB:s (nedan företaget) överklagande över Ei:s beslut den 31 augusti 2018 (dnr 2018-100762) om intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022.

Företagets yrkanden

Företaget yrkar att beslutet ska undanröjas och återförvisas till Ei för fastställande av intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022 med tillämpning av följande förutsättning; en regelmässig avskrivningstid för anläggningskategorin distributionsledningar bestämd till 90 år.

I andra hand yrkar företaget att beslutet undanröjs och ärendet återförvisas till Ei för fastställande av intäktsram för tillsynsperioden 2019–2022 med tillämpning av en regelmässig avskrivningstid för anläggningskategorin distributionsledningar bestämd till i vart fall 75 år.

Vid bifall, helt eller delvis, ska intäktsramen vid en förnyad beräkning inte överstiga det belopp som företaget ansökt om inför tillsynsperioden.

Ei:s inställning till yrkandena

Ei har tagit del av rapporterna skrivna av ÅF Industry AB¹ och DNV GL² och kan konstatera att dessa rapporter stödjer de yrkade avskrivningstiderna.

Efter att ha tagit del av de ovan nämnda rapporterna har Ei anlitat Sweco Sverige AB (Sweco) för att analysera rimligheten i de av företaget föreslagna avskrivningstiderna och, om de finner att det finns behov av det, fram andra förslag på avskrivningstider. Av Swecos rapport³, som bifogas, framgår att deras rekommendationer till avskrivningstider är 84 år för distributionsledningar. Den rekommenderade avskrivningstiden för distributionsledningar baserar sig på en sammanvägning mellan bedömningen av

¹ Rapport av ÅF Industry AB: Livslängd för Weum Gas AB:s gasdistributionsnät, 2018-11-19

² Determination of the Asset Life of Weum's Gas Distribution Assets, 2018-12-04

³ Avskrivningstider i regleringen för naturgasföretag, 2019-04-XX

avskrivningstiden för PE-rör (85 år) och stålrör (65 år). Sweco poängterar också i utredningen att det dock finns osäkerheter kring de faktiska livslängderna eftersom rören varit i jorden betydligt kortare än vad som bedöms vara deras tekniska livslängd. Det saknas tillräckligt med tester för att kunna verifiera testresultaten och att bedöma om åldrandet av PE-rören följer en linjär kurva eller exponentiell kurva.

Ei anser det visat att längre avskrivningstid gällande distributionsledningar kan tillämpas än de i det nu överklagade beslutet. De tre rapporterna, som tillkommit efter Ei:s beslut om intäktsramar, visar att avskrivningstiden för distributionsledningar bör ligga någonstans mellan 84 år och 100 år. Ei anser därför nu att det är visat att en avskrivningstid om 90 år framstår som rimlig. Ei medger därför företagens förstahandsyrkanden och anser att förvaltningsrätten ska upphäva det överklagade beslutet och återförvisa ärendet till Ei för fastställande av ny intäktsram för 2019–2022. Ei ska då beräkna intäktsramen med en reglermässig avskrivningstid för distributionsledningar bestämd till 90 år. Den nya intäktsramen kan efter omprövningen dock inte bli större än företagets ansökta intäktsram för tillsynsperioden.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Göran Morén. I handläggningen deltog också enhetschefen Rebecka Thuresson och juristen Elin Vidlund, föredragande.

Beslutet har fattats digitalt i Ei:s ärendehanteringssystem och saknar därför underskrifter.

Bilaga: Avskrivningstider i regleringen för naturgasföretag, Sweco, 2019-03-27