

Energimarknadsinspektionen
Dinkel

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) avseende en ny dubbel 145 kV ledning mellan planerad stamnätsstation Njutånger och anslutning till befintliga ledningar vid Betberg i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län

Ansökan

Ellevio AB, organisationsnummer 556037-7326, ansöker härmed om linjekoncession för en ny dubbel 145 kV ledning mellan planerad stamnätsstation Njutånger och anslutning till befintliga ledningar vid Betberg i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

Bakgrund och behov

Dubbelledningen är en del av Ellevios program ”Nätförstärkningar östra Hälsingland” som syftar till att förstärka nätet i östra Hälsingland och anpassa nätet till Svenska kraftnäts nätombyggnad inom investeringspaketet NordSyd. Svenska kraftnäts projekt syftar till att öka transmissionen mellan elområde 2 och 3. Svenska kraftnät och Ellevio har ett nära samarbete i projekten.

Ellevios regionnät i Hälsingland påverkas av investeringspaketet NordSyd genom att det istället för tre anslutningar till stamnätet där el matas in till regionnätet (genom 220 kV/130 kV-transformering) blir en anslutningspunkt med 400 kV/130 kV -transformering (planerad station Njutånger).

Förstärkningen av regionnätet handlar om att öka överföringskapaciteten i nätet för att klara framtida elektrifiering, men även att skapa ett robust nät i östra Hälsingland med en nordlig och sydlig ringstruktur.

Yrkanden om villkor mm

Ellevio ansöker om att nätkoncessionen för linje gäller tills vidare.

Ledningens sträckning och tekniska utförande

Ledningarnas föreslagna sträckning visas i koncessionskartan (se bilaga 1) och beskrivs i en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB), se bilaga 2. Ledningssträckan är ca 13 km lång. En teknisk beskrivning återfinns i MKBn.

Berörda fastigheter

En fastighetsägar- och rättighetsförteckning bifogas i bilaga 3.

Genomfört samråd

Ett undersökningssamråd som även uppfyller kraven för ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts (se samrådsredogörelsen, bilaga till MKBn). Länsstyrelsen bedömde att projektet inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan.

Kontaktperson

Kontaktperson vid frågor gällande denna ansökan är tillståndsspecialist Sara Nordmark, e-post: sara.nordmark@ellevio.se. Telefon: 070-813 22 97.

Med vänliga hälsningar

Ellevio AB



Anders Östlund

Chef Anläggningsägarna, Ellevio Mellansverige

Enligt fullmakt

Bilagor

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Karta över sökt sträckning samt shapefil |
| Bilaga 2 | Liten Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), inkl. bilagor |
| Bilaga 3 | Fastighetsägar- och rättighetsägarförteckning |