

Komplettering av ansökan om nätkoncession för linje för två befintliga 72 kV-ledningar från Forshult kraftstation till Forshult transformatorstation, Hagfors kommun. Dnr: 2024 - 104171

Bakgrund:

Energimarknadsinspektionen har ombett Ellevio att komplettera rubricerat ärende med nedanstående uppgifter:

- **Drivs ledningarna som separata ledningarna:** Ledningarna drivs som två separata ledningar. Vi bifogar två koncessionskartor där den ena visar KL78A och den andra kartan visar ledning KL78B. Vi har sedan tidigare skickat in två shapefiler, en för respektive ledning.
- **Komplettera ansökan med vilka rödlistade/hotade arter som finns i området för de aktuella ledningarna. Förtydliga även om ni har gjort utdrag för skyddsklassade arter:** I MKB:n redogörs för att vi har gjort ett utdrag från Artportalen 2024-03-01 av hotade och skyddade (fridlysta) arter. Vi ansåg det inte vara nödvändigt att beställa de skyddsklassade arterna från Artdatabanken för detta projekt då det rör en befintlig ledning och inga fysiska åtgärder ska utföras. Utdraget gjordes för åren 2000–2024 inom 1000 meter från de befintliga ledningarna. Vi bifogar en karta där ni kan se vart de aktuella fynden är registrerade. Ledningarna har funnits på platsen sedan 1948 och arterna som finns i närområdet har anpassats sig till den miljö som en ledningsgata innebär.
- **Frågor om fågelproblematik, skyddsvärda/kollisionsbenägna fåglar samt om ledningen berör något fågelstråk:** Utdraget från Artportalen visar inte på några fynd av svanar, tranor, gäss eller änder som är de mest kollisionskänsliga fågelarterna inom 1000 meter från ledningarna (se bifogad karta som även visar fågelförekomster). De aktuella ledningarna har funnits sedan 1948 och det finns ingen känd fågelproblematik i området. Driftmässigt finns det ingen kännedom om kollisioner av fåglar. Utifrån det drar vi slutsatsen att ledningarna inte berör några kända fågelstråk och att det därmed inte finns behov av fågelavvisare på ledningarna. Ellevio ser inte något behov av någon djupare utredning genom att belasta den lokala ornitologiska föreningen med frågor om denna korta och befintliga ledningssträcka. Det är däremot värdefullt att involvera dem vid planering av nya ledningar eller vid ombyggnation av befintliga ledningar.

Med vänliga hälsningar

Sara Nordmark, Ellevio AB

Bilagor:

- Koncessionskarta KL78A
- Koncessionskarta KL78B
- Utdrag från Artportalen 2024-03-01-artnamn