



LÄNSSTYRELSEN
HALLANDS LÄN

YTTRANDE

1 (3)

2018-02-27

407-721-18

Varberg Energi AB

att

Box 1043

432 13 Varberg

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken angående en befintlig ledning och en mindre ändring av en ledning mellan Varbergs centrum och Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län

Varberg Energi AB avser att förnya nätkoncession för befintlig 130kV-markkabel, samt att ansöka om ny koncession för en mindre förändring (ca 160 m) av kabelsträckningen mellan stationerna Holmagärde XT 121 och Varbergs Centrum XT 161. Kabeln berör Varbergs kommun i Hallands län.

Ärendet

Elförsörjningen till Varbergs centrala delar går från Ellevios station XT121 Holmagärde via en 130 kV-kabel som ägs och förvaltas av Varberg Energi AB, nedan kallat VE. Koncessionen för rubricerad kabel gick ut den 27 januari 2014.

Ledningen utgör en väsentlig del i Varbergs Elförsörjning. Varberg Energi AB avser att förnya nätkoncession för befintlig 130kV-markkabel, samt att ansöka om ny koncession för en mindre förändring (ca 160 m). I huvudalternativet föreslås en mindre ändring av kabelns sträckning för att möjliggöra expansion för Byggcenter Varberg AB.

Länsstyrelsens handläggning av samrådet

6 kap. miljöbalken (MB) har ändrats fr.o.m. den 1 januari 2018. Samråd som inleds efter detta datum görs enligt det nya 6 kap. MB. Vägledning om detta finns på Naturvårdsverkets hemsida.

<https://www.naturvardsverket.se/miljobedomningar>

I 6 kap 23-25 §§ MB redovisas hur undersökningssamrådet genomförs. I 6 kap. 26 § MB sägs att Länsstyrelsen ska besluta om en verksamhet medför betydande miljöpåverkan (BMP) eller ej efter undersökningen, dvs. efter undersökningssamrådet. I 6 kap. 28-32 §§ MB finns reglerna om avgränsningssamrådet. Avgränsningssamrådet kommer efter undersökningssamrådet och efter det att länsstyrelsen fattat beslut om BMP eller ej.

I 6 kap. 23 § 2 st. punkt 1 MB sägs att om verksamhetsutövaren anser att en betydande miljöpåverkan kan antas behövs inget undersökningssamråd. Av ovanstående drar länsstyrelsen slutsatsen att om verksamhetsutövaren väljer att

Postadress	Besöksadress	E-post	Telefon
301 86 HALMSTAD	Slottsgatan 2	halland@lansstyrelsen.se	010 – 224 30 00

Kontakta i detta ärende [redacted] e-post: [redacted]@lansstyrelsen.se

2018-02-27

407-721-18

inte genomföra ett undersökningssamråd, utan ett avgränsningssamråd direkt, så ska inte beslut tas av länsstyrelsen enligt 6 kap 26 § MB.

I detta skede kommer inte länsstyrelsen att ta beslut om verksamheten medför betydande miljöpåverkan eller ej, eller om samrådet har genomförts i tillräcklig omfattning.

Enligt 6 kap 25 § MB ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden lämna samrådsunderlaget till dem som deltar i undersökningssamrådet i så god tid att synpunkter på underlaget och på frågan om betydande miljöpåverkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar den frågan, och när samrådet är avslutat redogöra för hur samrådet gått till, vilka som bjudits in och vad som framkommit och lämna samrådsredogörelsen till länsstyrelsen. Det innebär att länsstyrelsen kan besluta i frågan om verksamheten medför betydande miljöpåverkan eller ej, efter det att Varberg Energi AB gett tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig och en samrådsredogörelse lämnats till länsstyrelsen.

Varberg Energi AB har meddelat länsstyrelsen att samrådet genomförs enligt 6 kap 4 § miljöbalken, vilket inte är möjligt eftersom samrådsärendet inkom till länsstyrelsen den 29 januari 2018. Varberg Energi AB har inte meddelat om detta samråd är ett undersökningssamråd eller ett avgränsningssamråd. Länsstyrelsen utgår därför ifrån att detta är ett undersökningssamråd. Om Varberg Energi AB istället väljer att detta samråd är ett avgränsningssamråd bör detta meddelas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan på natur- och kulturvärden om markkablarna läggs i eller intill befintliga vägar. I detta fall gäller samrådet till största del en befintlig markkabel som inte föreslås flyttas. Den nya sträckningen på ca 160 meter går genom ett industriområde.

Ur kulturmiljösynpunkt finns inget att erinra gällande nätkoncessionen av redan befintlig ledning (där inga markingrepp ska ske) eller den nya sträckningen vid Holmagärde (där markingrepp ska ske).

Länsstyrelsen vill dock påminna om kulturmiljölagen 2 kap 10 § lagen (1988:950), vilken innebär att om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart anmälas till länsstyrelsen.

Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa påverkan från elektromagnetiska fält kring ledningarna på liknande sätt som samrådsunderlaget.

2018-02-27

407-721-18

I handläggningen av ärendet har, förutom miljövardsdirektör [REDACTED] beslutande, och miljöhandläggare [REDACTED] föredragande, även antikvarie [REDACTED] deltagit.

[REDACTED]

[REDACTED]

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namunderskrifter.

KopiaEnergimarknadsinspektionen, registrator@ei.seMiljö- och hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun, mhn@varberg.se

2018-101608-0001

2018-04-27