

1 mars 2021

Energimarknadsinspektionen

Box 155

631 03 ESKILSTUNA

Organisationsnummer:	556417-0800	Sökandens referens:	██████████
Redovisningsenhet:	RER01011	Telefon:	██████████
		E-post:	██████████@vattenfall.com

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för två nya 138 kV kraftledningar mellan Torslunda och Hagby i Täby och Upplands Väsby kommuner, Stockholms län.

ANSÖKAN

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden), ansöker om tillstånd att bygga och driva två nya 138 kV kraftledningar¹ i luftledningsutförande mellan anslutning till befintlig ledning vid en punkt på linjen benämnd Torslunda och station Hagby i Täby och Upplands Väsby kommuner i Stockholms län. Koncession för ledningarna söks att gälla tills vidare. Sträckningen för vilken koncession söks redovisas på karta i bilaga 1.

Ledningarna utförs för 138 kV men kommer under en övergångsperiod att drivas på spänningsnivån 77 kV.

BAKGRUND OCH BEHOV

Stockholmsregionen står inför en ökad tillväxt med bland annat stora exploateringar för bostäder, företag och industriområden vilket medför ett ökat elbehov. Därtill kommer den ökade elektrifieringen som ett led i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Utöver det ökade elbehovet ställer samhället allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning.

Föreliggande koncessionsansökan utgör en del av Kapacitet Stockholm vilket är Vattenfall Eldistributions storsatsning för att uppgradera regionnätet i Stockholms län. Inom ramen för Kapacitet Stockholm spänningshöjs dagens 77 kV regionnätsledningar till 138 kV vilket ger en ökad kapacitet och driftsäkerhet. De aktuella 138 kV ledningarna utförs för att möjliggöra anslutning av befintlig regionnätsledning till station Hagby.

Behovet av de ledningar som ansökan avser beskrivs närmare i miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 2.

¹ Ledningarnas utförs för driftspänning (nominell spänning) 138 kV. Ledningarnas konstruktions-spänning, dvs den högsta spänningen för vilken anläggningen är utförd, är 145 kV.

STRÄCKNING OCH UTFÖRANDE

Ledningssträckningen, för vilken koncession söks, framgår av bifogad karta (bilaga 1) samt bifogade shapefiler (bilaga 5). Ledningssträckningen är ca 0,6 km. Ledningarna utförs som två parallellgående luftledning (in-/utledning från befintlig linje, total ledningslängd således ca 1,2 km) i portalstolpar med stolpben av trä eller kompositmaterial.

Ledningarnas sträckning och utförande beskrivs även i miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 2.

Ledningsutföranden (stolptyper) som avviker från vad som beskrivs ovan kan bli aktuellt i enstaka passager där anpassningar krävs till topografi, markförhållanden, vinklar på ledningen etc.

ALTERNATIVT UTFÖRANDE OCH LOKALISERING

Frågan om alternativt utförande och studerade alternativa lokaliseringar diskuteras och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 2.

SAMRÅD

Undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken har genomförts. Inbjudan till samråd skickades i september 2019 ut till Länsstyrelsen, berörda kommuner, enskilda särskilt berörda samt flera myndigheter och organisationer. Samrådet annonserades också i ett flertal tidningar. Samrådsunderlag har hållits tillgängligt för nedladdning på Sökandens webbplats. I september 2019 hölls också ett samrådsmöte i form av öppet hus på Karby gård i Täby.

I februari 2020 skickades inbjudan till kompletterande samråd avseende ytterligare studerade alternativ ut till samrådsstyrelsen. Även denna gång annonserades samrådet i tidningar och samrådsunderlaget hölls tillgängligt på Sökandens webbplats.

En närmare beskrivning av samrådets genomförande samt redogörelse för inkomna synpunkter återfinns i samrådsredogörelsen som ingår i miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 2.

Länsstyrelsen i Stockholms län har efter genomfört samråd beslutat att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

MILJÖKONSEKVENSER OCH HÄNSYN

Förutsedda miljökonsekvenser och Sökandens hänsynsåtgärder redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 2.

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar även ombyggnation av ytterligare två ledningar i området söder om station Hagby (Kvarngården-Hagby) samt nya ledningar mellan Hagby, Ensta och Arninge. För dessa åtgärder inlämnas separata koncessionsansökningar. Det har av Sökanden bedömts önskvärt att behandla dessa planerade ledningsåtgärder i ett sammanhang för att undersöka samordningsmöjligheter och få en samlad bild av omgivningspåverkan i området söder om Hagby.

ÖVRIGT

Ansökan berör nätkoncession för område anläggningsnummer 198Q som innehas av Ellevio AB samt anläggningsnummer 2252AF som innehas av E.ON Energidistribution AB.

Bestyrkt fastighetsägarförteckning bifogas i bilaga 3.

Bestyrkt förteckning över innehavare av särskild rätt bifogas i bilaga 4.

För Vattenfall Eldistribution, enligt fullmakt



Med vänliga hälsningar

Vattenfall Eldistribution AB



BILAGOR

Bilaga 1. Koncessionskarta

Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning inkl. teknisk beskrivning och samrådsredogörelse

