

Energimarknadsinspektionen  
diarier@ei.se

## Komplettering i ärende 2023-101099, ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för en 72,5 kV luftledning mellan stationerna Trängslet och Åsen i Älvdalens kommun, Dalarnas län

Energimarknadsinspektionen (Ei) har granskat Ellevios ansökan om förlängd koncession för befintlig 72,5 kV luftledning mellan stationerna Trängslet och Åsen i Älvdalens kommun. Ellevio kompletterar enligt nedan där så är motiverat.

### Naturmiljö

#### Ei:s begäran

- I er tekniska beskrivning redovisar ni inte ledningens tvärsnittsarea. Vänligen komplettera med uppgiften om tvärsnittsarean.
- I er magnetfältberäkning hänvisar ni till en av era ledningar L21 som en parallell 145 kV luftledning. Ei saknar information kring denna ledning och behöver veta vad för nätkoncession och vilket anläggningsnummer ledningen har.

#### *Ellevios bemötande*

Ledningens tvärsnittsarea är 157 mm<sup>2</sup>.

Ledningen går längs hela sin sträckning parallellt med L21, en 145 kV regionnätledning som ägs av Ellevio. L21 omfattas av nätkoncession med anläggningsnummer 64OG.

Med vänliga hälsningar  
Karolina Holmström, Miljö- och tillståndssamordnare

