

25 mars 2022

Energimarknadsinspektionen

diariet@ei.se

Sökandens referens: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-post: [REDACTED]

Ang. dnr. 2017-100731**Ansökan om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 145 kV kraftledning i luftledningsutförande mellan Arnö och Oxelösund, Nyköpings kommun, Södermanlands län**

Vattenfall Eldistribution AB vill härmed komplettera ansökan i enlighet med er begäran.

Förtydligande om tekniska uppgifter

- I er komplettering som ni skickade in till oss angav ni att tvärsnittsarean för ledningssträckan till Arnö är 593 mm² och resterade delar är 234 mm². Ni angav även att överföringskapaciteten för ledningen är 200 MW. Vi önskar att ni förtydligar hur en area på 234 mm² kan ha en överföringskapacitet på 200 MW. Planerar ni att byta ut linan på hela ledningslinan eller något liknande?

Som angivet i tidigare komplettering för aktuell ledning, daterad 28 februari 2022, avser Vattenfall Eldistribution att byta lina på ledningen till 593 mm² vilket då ger angiven överföringskapacitet 200 MW. I dagsläget finns även 234 mm² lina på ledningen vilket ger en överföringskapacitet på 80 MW.

Med vänliga hälsningar
Vattenfall Eldistribution AB

[REDACTED]
Tillståndsspecialist

2022-03-28

2017-100731-0014